

Odpověď na žádost o dodatečné informace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

IČO: 75151499**Sídlo/místo podnikání:**

Kounicova 687/24

611 32 Brno

Kontaktní osoba:**Jméno:** mjr.Bc. Jaroslav Kozel**E-mail:** jaroslav.kozel@pcr.cz**Telefon:** +420974621370

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup zálohovacích baterií pro systém EZS**Druh zadávacího řízení:** VZMR: Otevřená výzva**Druh VZ:** Dodávky (zboží)**Systémové číslo:** T002/16/V00036972**Dne**

06.04.2016 12:59:00

[detail VZ](#)

Text odpovědi

Tímto poskytuje zadavatel dodavateli ve věci veřejné zakázky s názvem **Nákup zálohovacích baterií pro systém EZS** dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě žádosti jednoho či více dodavatelů nebo na základě rozhodnutí zadavatele.

Dodatečné informace na základě žádosti dodavatelů

Dodatečné informace poskytnuté zadavatelem na základě žádosti dodavatelů jsou uvedeny v následujícím číslovaném přehledu, přičemž jednotlivé žádosti (dotazy) jsou řazeny chronologicky tak, jak byly zadavateli doručeny.

Číslo žádosti (dotazu)	1.
Přesné znění žádosti (dotazu)	Prosím o sdělení, zda poptávaná automatická nabíječka pro uzavřené akumulátory má být skutečně 6V v rozsahu od 1,2Ah až do 32Ah. Tyto technické parametry se nám jeví pro poptávanou položku jako netypické. Odpovídají spíše 12V nabíječkám.
Odpověď	Dobrý den! Typicky půjde o dobíjení a udržování baterií 6V s kapacitou od 1,2Ah až 12Ah. Kapacita 32Ah byla uvedena jako přibližná maximální. Vyhoví tedy i nabíječka pro rozsah 1,2Ah-12Ah pro 6V.

Vytvořil**Jméno a příjmení**

Jaroslav Kozel v.r.

Doručení**Datum**

06.04.2016 13:00:18