



POZNÁMKY:

HROMOSVOD JE ŘEŠEN DLE ČSN EN 62305-3 ed. 2 - OCHRANA PŘED BLESKEM.
SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM BUDE VE TŘÍDE LPS II.
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST $s = \max 0,78m$
ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE BUDE PROTI ÚDERU BLESKU CHRÁNĚNO POMOCÍ ODDÁLENÝCH JÍMAČŮ.
UZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VODIČŮ CYA 16 zž.
U NOVÉ BUDOVANÉHO ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE NESPOJOVAT UZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ S HROMOSVODEM!

- LEGENDA:**
- JÍMAČÍ TYČ 1,5m + DRŽÁK NA STĚNU
 - JÍMAČÍ STOŽÁR 3m SAMOSTANĚ STOJÍCÍ + BETONOVÝ PODSTAVEC + PODLOŽKA
 - VODIČ AlMgSi Ø 8mm
 - STÁVAJÍCÍ VODIČ HROMOSVODU
 - VODIVÉ SPOJENÍ SVORKOU SS
 - VODIČ CYA 16zž

Rev. č.	Popis změny	Datum	Podpis	Kontrola
Výpracoval: Ing. ŠIMONOVÁ				
Hlavní projektant: ZDĚNEK HIL				
Kraj: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA				
Obec: PRAHA				
Investor: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA				
Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA				
Adresa: OLŠANSKÁ RSCP - KLIMATIZACE 1				
Název projektu: D.1.4.7 PROJEKT ŘÍZENÍ SLUŽBY				
Stupeň projektu: ZÁKONNÍ PROJEKČNÍ DOKUMENTACE				
Název výkresu: HROMOSVOD - DOPLNĚNÍ				
Mřížka: 1:100				
Datum: 03/2016				
Formát: A3				
Zakázka číslo: 15-001-15000				
Číslo výkresu: D.1.4.7.11				

NCI.CZ ENGINEERING
Vzduchotechnika • Vytápění • Klimatizace
NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Česká republika • 100 00 Praha 10
Gorňácká 1013 • 480 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 250 000 000 • DIČ: CZ250 000 000
Tel: +420 226 701 200 • Fax: +420 226 701 201
e-mail: info@nci.cz • www.nci.cz