

ROZVÁDEČ Ra5 – DOPLNĚNÍ

L1 3NPE, ~50Hz, 400/230V/TN-S
L2
L3
N

FA_k1
10C-1
10A

PE
2x RSA 4 A
2x RSA L 35

5.patro

WL5.k1
CYKY-J 3x1,5

2,3A

VNITŘNÍ JEDN. KLIM.
BOXY BS
ZÁPADNÍ STRANA

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola

Vypracoval: ING. ŠKOUDLILOVÁ	Hlavní projektant: ZDENĚK HÁBA	Kontrola: ING. ŠKOUDLILOVÁ
Kraj:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	
Obec:	PRAHA	
Investor:	ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA	
Objednatel:	ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA	
Akce:	OLŠANSKÁ ŘSCP – KLIMATIZACE 1	

NCI.CZ ENGINEERING
Vzduchotechnika * Vytápění * Klimatizace

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
IČ:286 83 218 * DIČ:CZ286 83 218
GORKÉHO 1613 * 436 01 Litvínov
Zaps. OR-KS Ústí n. L. * odd.C * vložka č. 26738
Tel. + Fax: 476 701 208 *
e-mail:nci@nci.cz * http://www.nci.cz

Část projektu:	D.1.4.7 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU
Stupeň projektu:	ZADÁVACÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Název výkresu:	ROZVÁDEČ Ra5 – DOPLNĚNÍ 5.patro

Měřítko:	Datum:
–	03/2016
Formát:	Zakázkové číslo:
ISO A4	15-061-150NCI
Číslo výkresu:	D.1.4.7.12