


ŘEZ 1 - 1

- SKLADBA PODHLEDU (OD INTERIÉRU)
- MALBA BÍLÁ - PRIMALEX +
 - NAPE
 - 2X RF (DF) 20 (PODHLÉD RIGIPS - SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL EI90)
 - MINERÁLNÍ IZOLACE (NAPŘ.ISOVER UNI) 2X40MM
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TRAPÉZOVÉHO STROPU



- SKLADBA PODLAHY (OD INTERIÉRU)
- DLAŽBA NA STAVEBNÍ LEPIDLO
 - NAPE
 - 200MM - DRÁTKOBETONOVÁ DESKA S MIN.OBSAHEM DRÁTKŮ 35KG/M3 + LADAX MONO
 - GEOTEXTILIE 500G/M3
 - IZOLACE PVC MIN 0,7MM
 - GEOTEXTILIE 500G/M3
 - 300MM - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP Edef,02=35MPa
 - GEOTEXTILIE 500G/M3
 - 120MM - XPS
 - 100MM - PÍSKOVÝ PODSYP
 - ROSTLÝ TERÉN

NAPOJENÍ STARÉ IZOLACE - CLONA:
NAPŘ.SCHOMBURK AQUAFIN-I 380

NAPOJENÍ STARÉ IZOLACE - CLONA:
NAPŘ.SCHOMBURK AQUAFIN-I 380

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DRÁTKOBETONOVÁ DESKA S MIN.OBSAHEM DRÁTKŮ 35KG/M3 + LADAX MONO
- GEOTEXTILIE 500G/M3
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.8-32, HUTNĚNÝ NA Edef,02 = 35MPa
- PÍSKOVÝ PODSYP
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- HYDROIZOLACE PVC MIN 0,7MM
- IZOLACE SDK - POŽÁRNÍ CLONA 2X40MM NAPŘ.ISOVER UNI
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

±0,000=lokální výškový systém, vložen do úrovně řešeného prostoru

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň PSP, dokumentace nenahrazuje realizační projekt, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry nutno ověřit na stavbě před započítím prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O. BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857 MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz		
INVESTOR: STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE, ARCHIVNÍ 4/2257, 149 00 PRAHA 4				
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. JAN HORSKÝ			
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC			
MÍSTO STAVBY:	BENEŠOVA 257/33, KUTNÁ HORA	ZAKÁZKA:		2016012
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU OBČERSTVENÍ V PŘÍZEMÍ OBJEKTU STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU KUTNÁ HORA		STUPEŇ PD: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		
		DATUM: 11.7.2016		
		MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1.7	Č. PARÉ:
ŘEZ 1-1 - NAVRHOVANÝ STAV				